

О Б Щ И Н А Т Р Ъ Н

2460 гр. Трън, пл. "Владо Трчков" 1, тел. 07731 9616; факс 07778 7315
e-mail: obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

ОТНОСНО: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ – ГР.ТРЪН“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица, по процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения горе предмет, на основание чл.33 от ЗОП даваме следните разяснения:

Въпрос №1: В предложени видове работи: Фрезоване стара асфалтова настилка– молим за пояснение дали е частично или цялостно.

Отговор: Цялостно фрезоване на стара асфалтова настилка. Фрезоването е нивелетно съгласно състоянието на всеки от обектите и изискванията на ТС.

Въпрос №2: Асфалтобенова настилка 8 см – молим за пояснение за вида на асфалтовата смес и за начина на полагане – ръчно или машинно, един или два пласта.

Отговор: Асфалтовата настилка се състои от изравнителен и горен износващ пласт от един вид, според изискванията на всеки от обектите и изискванията на ТС ПИП СМР, раздел пътища и улици.

Въпрос №3: Хоризонтална маркировка – молим за пояснение за подобект ул. „Бор“ количество то е 4 080 м² (колкото общата квадратура на целия подобект).

Отговор: При публикуване на образеца на образците е допусната техническа грешка вярното количество е 40.80 м².


Въпрос №4: Хоризонтална маркировка – молим за пояснение за вида на маркировката и да уточните дименсията (м¹ или м²) за двата подобекта.

Отговор: На подобект ул.“Бор“ се предвиждат пешеходни пътеки и дименсията е квадратни метри. На подобект ул.“Ева Волицер“ дименсията е линейни метри.

Въпрос №5: Извозване на строителни отпадъци – молим за пояснение за подобект – ул. „Ева Волицер“ на какво транспортно разстояние ще се извозват.

Отговор: За двата подобекта строителните отпадъци ще се извозват до 50 километра.

С уважени



Кмет на община Трън
Цветислава Цветкова

Вярно с оригинала подписан на хартия!

* Заличена информация на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.