



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-314 – (А)
гр. Плевен, 31.01. 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район гр. Плевен и постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** Обществено питейно-битово водоснабдяване.

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Пукнатинни води в района на река Ерма и река Искър – BG1G00000K2038

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**
„Дренаж Дробница, Забел, община Трън“ (Хоризонтален дренаж)

Водохващането „Дробница“ се намира на около 420 м северно от село Забел. То се състои от дренаж и събирателна шахта, които са разположени на сравнително стръмен терен с наклон на югозапад. Дренажната кавка е успоредна на дерето и дължината ѝ е 12,5 м, а дълбочината около 1,0 м. На дъното на канавката е положена перфорирана етернитова тръба Ø80 мм, покрита отгоре с едър камък и тампонаж от уплътнена глина. Дренажният лъч е заустен в събирателна шахта с размери 0,75x0,75 м и дълбочина 1,50 м. Шахтата е затворена с метален капак 0,7x0,7 м.

4. **Място на водовземане:** Поземлен имот с идентификатор 30017.395.47, с. Забел, община Трън, Пернишка област.

Дренажна канавка (начало)

Координати WGS84

N - 42°50'19.94", E - 22°35'07.43"

Геодезични координати в с-ма 1970 г.

Зона – К9

X – 4619616.024 м, Y – 8438277.169 м

Събирателна шахта

Координати WGS84

N - 42°50'19.58", E - 22°35'07.65"

Геодезични координати в с-ма 1970 г.

Зона – К9

X – 4619604.970 м, Y – 8438281.994 м

5. **Обект на водоснабдяване:** Питейно-битово водоснабдяване на с. Забел, община Трън, област Перник, ЕКАТТЕ: 30017.

6. **Проектни параметри на използването:** Средноденоношен дебит: 0,1 л/с, годишно водно количество: 3154 м³.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтира водомерно устройство за отчитане на добитата подземна вода
- Да се поддържа в изправност разходомерното устройство.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - измерване на дебита на извора.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, хлориди, сулфати и фосфати.
 - Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
 - Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането.
 - Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

