

Изм.АО-15-128/17.01.2014г.
гр.Трън

До

.....
гр./с./.....

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 от 17.01.2014 г.

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в община Трън”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 3 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 13.01.2014 г., запитване по документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в община Трън”, се правят следните разяснения по зададени въпроси:

Въпрос №1: Липсват чертежи 31/1; 31/2; 31/3 - моля да ни ги изпратите.

Отговор №1: До чертежи № 31/1; 31/2; 31/3 е предоставен достъп на сайта на общината: www.tran.bg в секция „Обществени поръчки”.

Въпрос №2: Липсват детайли за кука с планка за У.О и декоративна рогатка.


Отговор №2: Детайлът на декоративната рогатка е даден на чертеж 31/1.

Въпрос №3:

- **Позиция 18 от КСС - "Възстановяване на липсваща мрежа" - Какво включва?**
- **Позиция 20 от КСС "Доставка и монтаж на клеми за ALR" - мерната единица за л.метър ли е или за брой?**
- **Позиция 39 от КСС "Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка - мерната единица л.метър ли е или квадратен метър?**
- **Позиция 43 от КСС "Разкъртване и възстановяване на пътно платно - за асфалт, бетон или паваж става на въпрос - и мерната единица л.метър ли е или за квадратен метър?**

Отговор №3

- **Позиция 18 от КСС - "Възстановяване на липсваща мрежа" включва доставка и монтаж на АС проводник, на местата на които е прекъснат, но необходим, с квадратура еднаква със съществуващата мрежа, заедно със съответната арматура и клеми. Позицията се изпълнява само при**



необходимост, поради което не могат да бъдат дадени по-точни параметри.

- Позиция 20 от КСС "Доставка и монтаж на клеми за ALR" - мерната единица е за брой.
- Позиция 39 от КСС "Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка - мерната единица е квадратен метър.
- Позиция 43 от КСС "Разкъртване и възстановяване на пътното платно – настилка е от асфалт, а мерната единица е за квадратен метър.

Въпрос №4: Касетките за У.О и електромерните табла в един блок ли ще бъдат или като две отделни табла. Електромерните табла чие задължение са на изпълнителя или на ЕРП?

Отговор №4: Електромерните табла следва да бъдат отделни от касетките за У.О. и не са задължение на изпълнителя.

С уважение:

Станислава Алексиева
Кмет на Община Трън

